



MĚSTSKÝ ÚŘAD LOVOSICE

odbor životního prostředí

Školní 407/2, 410 30 Lovosice

Evid. č. : MULO 23325/2020
Č.j. č. spisu: OŽP 372/2020
VPE: KŘ-21
Vyřizuje: Bc. Velichová
Tel.: 416 571 132
E-mail: vaclava.velichova@meulovo.cz
Datum: 23. 7. 2020

ROZHODNUTÍ

Městský úřad Lovosice, odbor životního prostředí, jako příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů a § 25 písm. b) a § 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích) ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností podle § 109 odst. 3 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a místně příslušný správní orgán podle § 11 odst. 1 písm. b) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), účastníkovi řízení, kterým je:

Obec Slatina, Slatina 50, 410 02 Lovosice, IČ 00264377, CZ-NACE 84110 (dále jen „žadatel“),

v souladu s ustanovením § 14 odst. 3 zákona o vodovodech a kanalizacích

schvaluje

kanalizační řád pro kanalizační systém obce Slatina zakončený čistírnou odpadních vod Slatina, vypracovaný v souladu s § 24 Vyhlášky č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. Kanalizační řád zpracoval Josef Habart a Ing. Jiří Sedláček, datum duben 2020.

Účastníci řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

- Obec Slatina, Slatina 50, 410 02 Lovosice

Odůvodnění

Městský úřad Lovosice, odbor životního prostředí obdržel dne 20. 5. 2020 žádost Obce Slatina o schválení kanalizačního řádu pro kanalizační systém obce Slatina. Kanalizační řád za žadatele vypracoval Josef Habart a Ing. Jiří Sedláček, datum duben 2020. Kanalizační řád se vztahuje na splaškový kanalizační systém obce Slatina, jehož vlastníkem a provozovatelem je obec Slatina. Kanalizační systém je zakončen mechanicko-biologickou ČOV s kapacitou 300 EO. Vyčištěné odpadní vody jsou vypouštěny do vodního toku Rosovka, č.h.p. 1-13-04-045-0-00, souřadnice: 764136/1001760.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení vodoprávního řízení všem známým účastníkům řízení i dotčeným orgánům písemně č.j.: OŽP 372/2020, E.Č.: MULO 20771/2020 ze dne 1. 7. 2020 s upozorněním, že na námítky, které nebudou sděleny nejpozději do 10 dnů ode dne doručení oznámení, nebude možno brát zřetel.

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost a zjistil, že posuzovaným záměrem nejsou ohroženy zájmy společnosti ani nepřiměřeně omezena či ohrožena práva účastníků řízení. Na základě předložených dokladů a výsledků provedeného vodoprávního řízení bylo rozhodnuto tak, jak je ve výroku uvedeno. V rámci celého řízení bylo zjištěno, že lze s návrhem kanalizačního řádu, souhlasit.

Poučení účastníků

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat podle ustanovení § 81 a násl. správního řádu odvolání, ve kterém se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje se sídlem v Ústí nad Labem podáním učiněným u Městského úřadu Lovosice, odboru životního prostředí. Odvolání se podává v počtu 2 stejnopisů. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady Městský úřad Lovosice odbor životního prostředí. Podané odvolání má v souladu s ustanovením § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

otisk úředního razítka

Ing. Vojtěch Hamerník

vedoucí odboru životního prostředí
MěÚ Lovosice

Doručí se:

Účastníci řízení (dle § 27 odst. 1 písm. a) správního řádu v platném znění):

- Obec Slatina, Slatina 50, 410 02 Lovosice

Na vědomí:

- Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov (POH/18293/2020-2/301100)

2 x spis